

Vážený zákazník
Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434 / 9
018 41 Dubnica nad Váhom

Naša značka
202508-ZoPZO-2208-1

Vybavuje
Ing. Šamaj / 0850 166 007

Žilina
01.09.2025

Vec: Stanovisko k zmluve o pripojení.

Vážený zákazník,

po obhliadke na tvare miesta bolo zistené, že Vaše odberné miesto **EIC 24ZSS7201443000Q** je vybavené hlavným ističom **s prúdovou hodnotou $I_n = 3 \times 125 \text{ A}$, ktorý nekorešponduje s inštalovaným typom priameho merania**, čo je v rozpore s technickými a obchodnými podmienkami pripojenia k distribučnej sústave SSD, ktoré sa nachádzajú na našich stránkach www.ssd.sk. Upozorňujeme, že Vašou povinnosťou, ako odberateľa elektriny, je v zmysle § 35 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 251/2012 Z. z. udržiavať Vaše odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám a súčasne spĺňať technické podmienky pripojenia.

Z tohto dôvodu, pre ďalšie poskytovanie plnenia v zmysle zmluvy o pripojení, je nevyhnuté splniť nasledovné podmienky:

1. **Je potrebné z Vašej strany upraviť odberné miesto v zmysle platných technických a obchodných podmienok pripojenia spoločnosti SSD, a. s.. V prípade priameho merania je potrebné z Vašej strany, aby Vaše odberné miesto bolo vybavené hlavným ističom s prúdovou hodnotou max. $3 \times 80 \text{ A}$ s charakteristikou B, s plombovateľným krytom a bolo celkovo upravené.**
2. SSD odsúhlasuje prúdovú hodnotu pre hlavný istič pred elektromerom **$I_n = 3 \times 125 \text{ A}$** bez povinnosti úhrady poplatku za pripojenie.
3. **Pre hlavný istič $I_n = 3 \times 125 \text{ A}$ je potrebné na odbernom mieste inštalovať polopriame meranie elektriny. Pre túto hodnotu hlavného ističa je potrebná celková úprava odberného miesta.**
4. **Z tohto dôvodu Vám zasielame nový návrh zmluvy o pripojení pri zmene odberateľa v dvoch vyhotoveniach, na podpis, s odsúhlasenou hodnotou hlavného ističa $I_n = 3 \times 125 \text{ A}$. Po podpise Vás žiadame obe vyhotovenia zaslať späť na našu adresu do 15 dní, na potvrdenie.**
5. **Pre takéto vyššie uvedené zmeny na odbernom mieste je potrebné požiadať SSD, a. s. formou elektronickej žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste, ktorú nájdete na našom webe: www.ssd.sk.**
6. Meracie miesto pre spotrebu elektriny musí byť upravené v zmysle STN a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy tak, aby bolo schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Meranie elektriny bude priame.
7. Žiadateľ/Odberateľ je povinný dodržať "Technické podmienky pripojenia SSD", "Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)" a tiež "Zásady merania PDS", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk.
8. Za predpokladu, že odberné miesto spĺňa Technické podmienky pripojenia k distribučnej sústave, nepožadujeme osadenie merania na verejne prístupné miesto.
9. **V prípade nesplnenia vyššie definovaných podmienok (podania žiadosti o technickú zmenu a následnú úpravu odberného miesta) zo strany zákazníka do 60 dní od doručenia tohto vyjadrenia, bude SSD považovať tento stav za porušenie podmienok pripojenia a podstatné porušenie zmluvy o pripojení, pričom SSD bude oprávnená odstúpiť od zmluvy o pripojení a prerušiť distribúciu elektriny do Vášho odberného miesta.**

- 10.** Na záver upozorňujeme, že nakoľko Vaše odberné elektrické zariadenie aktuálne technické podmienky pripojenia nespĺňa, nezodpovedá spoločnosť SSD za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne z dôvodu nedostatočného technického stavu Vášho odberného elektrického zariadenia.

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská distribučná, a. s.
akciová spoločnosť
GDPR

Ing. Maroš Šamaj
technik zmluvných z
divízia Zákaznícke sl
Stredoslovenská distribučná, a. s.

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

Telefón: 0850166007 (Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.)

E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, Web: www.ssd.sk

Adresa: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Informácie o spracovaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov